

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di Cuneo

SERVIZIO TECNICO COMUNALE

**Alla cortese attenzione di
Responsabile
Uff. Segreteria
Dott.ssa BESSO Rinella**

Prot. n. .256

Bagnolo Ii, 11 Gennaio 2010

OGGETTO: Utilizzo Docce presso spogliatoi palestra Scuole Medie.

In merito al previsto utilizzo delle docce situate negli spogliatoi della palestra della Scuole Medie di Via Confraternita, si comunica quanto segue:

-Presso gli spogliatoi della palestra delle Scuole Medie, sono installate n. 14 docce a vista, (8 negli spogliatoi femminili e 6 negli spogliatoi maschili); da un controllo effettuato dal personale dell'Ufficio Tecnico, le suddette docce sono perfettamente funzionanti, sia per quanto riguarda l'erogazione dell'acqua, sia per quanto, riguarda gli scarichi;

-In caso di utilizzo, si dovrà comunque provvedere preventivamente a far circolare l'acqua per un certo tempo, per evitare il fenomeno "dell'acqua rossa", dato il lungo inutilizzo dell'impianto;

-In caso di utilizzo delle docce da parte di terzi (gruppi o associazioni sportive), si rende necessario evitare sprechi o abusi; dopo attenta analisi del tipo di impianto idrico installato, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, unitamente ad un tecnico del settore, si è appurata l'impossibilità di installare un sistema di temporizzazione, a meno di effettuare un intervento che preveda il semi-smantellamento dell'impianto esistente con costi elevatissimi.

Pertanto, in caso di utilizzo da parte di terzi, nel caso l'utilizzo venga effettuato per periodi relativamente brevi risulterebbe opportuno o affidare la sorveglianza ad un incaricato o lasciare l'uso al buon senso degli utilizzatori, risultando comunque assolutamente antieconomico l'installazione di apparecchiature per la temporizzazione dei consumi.

-Si renderà necessario, inoltre prevedere un servizio di pulizia, dal momento che se il semplice utilizzo degli spogliatoi non presenta grossi problemi a livello di pulizia post-utilizzo, l'uso delle docce, con l'impiego ed il relativo "gocciolamento" di notevoli quantità di acqua (come detto in precedenza le docce non sono chiuse), a giudizio dello scrivente, richiederà un intervento di pulizia notevole;

-Per quel che riguarda i costi d'uso, da un computo di massima, si può ipotizzare un costo di € 2,5 a persona (utilizzo dell'acqua calda), a cui andranno eventualmente aggiunti i costi per l'eventuale pulizia.

**Il Responsabile di Settore
(F.to Bruno Franco Adriano)**